

Czerwonak, 16 maja 2018 r.

WO.271.2.22.2018

**Wykonawcy
zainteresowani postępowaniem**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytnymi i małą architekturą na os. Karolin w Koziegłowach**”.

W związku z wnioskami Wykonawców, złożonymi Zamawiającemu w dniach 08 i 14 maja 2018 r., o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, (dalej SIWZ) w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące zapytania:

Treść zapytania 1:

Wykonawca wnosi o możliwość dopuszczenia do przetargu trawę o poniższych parametrach:
Trawa tkana lub tuftowaną min 45 mm – do 50 mm spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf:

- wypełnienie EPDM – jego rodzaj oraz grubość zgodnie z wynikami raportu z Badań
- Dtex pęczka – min 13.000
- Grubość włókna – min 400µm
- Ilość pęczków – min 9000/m²
- Gęstość włókien – 144000
- Masa runa – min 1600g/m²
- Rodzaj włókna : polietylenowe, monofilamentowe
- Podkład : 100 % tkany jednocześnie z włóknem runa lub lateksowy lub poliuretanowy
- Kolor nawierzchni : zielony w różnych odcieniach
- Linie białe wklejane w nawierzchnie

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, ST-03 Podbudowa i nawierzchnie.

Nawierzchnia boiska:

Nawierzchnie boiska projektuje się z trawy syntetycznej tkanej lub tuftowanej o wysokości od 45 do 50 mm, w kolorze zielonym:

- Trawa tkana lub tuftowana o wysokości od 45 do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf,
- Wypełnienie: EPDM – jego rodzaj oraz grubość zgodnie z wynikami Raportu z Badań,
- Dtex pęczka – min. 12 000,
- Grubość włókna – min. 300 µm,
- Ilość pęczków – min. 10 000/m²,

- Masa runa – min. 1 600 g/m²,
- Rodzaje włókna: Polietylenowe, monofilamentowe,
- Podkład: 100% tkany jednocześnie z włóknem runa, lub poliuretanowy,
- Kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach,
- Linie białe klejane w nawierzchnie.

Treść zapytania 2:

Prosimy o więcej informacji na temat nawierzchni boiska, które została wyspecyfikowana w projekcie. Wg naszej wiedzy materiał o takich parametrach jest dostępny tylko u jednego dostawcy w całej Polsce i przez to posiada wyższą cenę oraz brak możliwości porównania ofert, dlatego prosilibym o wskazania min. 3 dostawców/producentów, którzy są w stanie przedstawiać nam ofertę na nawierzchnię boiska zgodną z projektem.

Odpowiedź:

Treść odpowiedzi taka sama jak przy zapytaniu nr 1.

Treść zapytania 3:

Prosimy o informację czy istnieje możliwość zamiany materiału na bardziej dostępny, posiadający również wszystkie parametry niezbędne do prawidłowego funkcjonowania boiska, m.in. certyfikat FIFA QUALITY PRO.

Odpowiedź:

Treść odpowiedzi taka sama jak przy zapytaniu nr 1.

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 6 i 4a Prawa zamówień publicznych, Zamawiający, w związku ze zmianą treści SIWZ, przedłuża termin składania ofert oraz ustala nowe terminy, w niniejszym postępowaniu:

- 1) **termin składania ofert – 23 maja 2018 r. do godz. 11.00,**
- 2) **termin otwarcia ofert – 23 maja 2018 r. godz. 11.30.**

Treść oferty złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia winna uwzględniać powyższe zmiany, w tym również wadium winno zostać wniesione w zmienionym terminie składania ofert.

W imieniu Zamawiającego

Z up. Wójta

Waldemar Elgert

PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Miejsce publikacji:

<http://bip.czerwonak.pl/public>

Wydział Infrastruktury

Mieszko Ładorski