

Czerwonak, 24 stycznia 2018 r.

WO.271.65.2017

**Wykonawcy
zainteresowani postępowaniem**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Węzeł przesiadkowy Czerwonak. Ścieżka pieszo-rowerowa przy drodze wojewódzkiej nr 196 od Miękowa w kierunku dworca kolejowego w Czerwonaku, w formule zaprojektuj i wybuduj**”

W związku z wnioskiem Wykonawcy, złożonym Zamawiającemu w dniu 24 stycznia 2018 r., o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej SIWZ w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące zapytania:

Treść zapytania 1:

Według PFU str. 7, zapis cyt.: „.....iż w załączonej dokumentacji przewidziano budowę 24 słupów oświetlenia drogowego.....”, proszę o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi w zakresie ilości słupów oraz opraw przewidzianych dla inwestycji. Liczba 24 sztuk odnosi się do odcinka wg km 0+000 do 0+700, co jest zgodne z załącznikiem graficznym – plan sytuacyjny, na pozostałym odcinku od km 0+700 do km 1+485 wg planu sytuacyjnego zaprojektowano również oświetlenie. W PFU niejednoznacznie określono ilości oświetlenia, ilości te nie są niespójne z załącznikiem graficznym.

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU oraz załączoną dokumentacją, liczba 24 sztuk słupów odnosi się do odcinka w km 0+000 do 0+700. Łączna liczba słupów przewidziana do wykonania w ramach zadania wynosi 39 sztuk. Łączna liczba opraw wynosi 46 sztuk.

Treść zapytania 2:

Jakie okoliczności wymuszają procedowanie uzyskania pozwolenia na realizację ścieżki rowerowej wg przepisów określonych w specustawie drogowej. Czy Zamawiający ma świadomość, że na wybudowanie ścieżki rowerowej nie uzyska decyzji „ZRID”. Procedury „ZRID” zezwalają na budowę dróg publicznych wraz z infrastrukturą. Zamierzenie projektowe zaś określone w PFU odnosi się do samej ścieżki rowerowej.

Odpowiedź:

Na obszarze działek stanowiących własność Gminy Czerwonak, Wykonawca powinien uzyskać decyzję pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej, natomiast fragmenty ścieżki znajdujące się na działkach nie stanowiących własności Gminy, należy uzyskać decyzję ZRID na rozbudowę drogi wojewódzkiej/gminnej, polegającej na budowie ścieżki rowerowej.

Treść zapytania 3:

Czy przebudowa ścieżki w części zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej stanie się częścią infrastruktury drogi wojewódzkiej? Czy ma jednak stanowić odrębny obiekt budowlany nie związany z drogą wojewódzką?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił już wyjaśnień – odpowiedź na zapytanie 2 z dnia 24 stycznia 2018 r.

W imieniu Zamawiającego

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej
Wydział Infrastruktury

Agnieszka Staniowska
Kierownik

Miejsce publikacji:

<http://bip.czerwonak.pl/public>

Urząd Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl