

BZ.271.2.14.2019



**Wykonawcy
zainteresowani postępowaniem**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Kształtowanie przestrzeni publicznej – Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach – etap I”**

- I. W związku z wnioskami Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej SIWZ w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące zapytania:

Treść zapytania nr 1:

W dokumentacji (na Mapie do celów projektowych) mowa jest o projektowanej Instalacji Sanitarnej. Czy dotyczy ona tego przetargu? Jeśli tak, czy włączyć wykonanie tejże instalacji do załączonego przedmiaru?

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ramach przedmiaru – Dział: budowa placu parkingowego i chodnika, poz. 5, należy wykonać regulacje istniejących wpustów i wjazdów.

Treść zapytania nr 2:

W przedmiarze poz. 1 mowa jest o ręcznej rozbiórce nawierzchni. Jaki jest rodzaj nawierzchni przeznaczonej do rozebrania oraz jej grubość?

Odpowiedź:

Nawierzchnia przeznaczona do rozebrania to:

- 1) kostka betonowa o grubości 8 cm (parking/jezdnia),
- 2) kostka betonowa o grubości 6 cm (chodnik).

Treść zapytania nr 3:

Jaki dokładnie cement należy zastosować do poz. 3 przedmiaru do wykonania podbudowy (Rm=...)?

Odpowiedź:

Podbudowa powinna spełniać wymagania wytrzymałości Rm 6-9 MPa. Jako spoiwo należy zastosować cement według PN-EN 197-1.

Treść zapytania nr 4:

Proszę podać wymagania dot. kruszywa pod górną warstwę podbudowy (frakcja, rodzaj - twarde/miękkie) wyszczególnioną w poz. 4 przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy zastosować kruszywo twarde naturalne o frakcji 0-31,5 mm.

Treść zapytania nr 5:

Jaki typ kostki do ułożenia gr. 6cm i 8cm wyszczególnionej w poz. 5 i 6 przedmiaru wymaga Zamawiający?

Odpowiedź:

Należy zastosować następujące typy kostki:

- 1) Pozycja nr 6 przedmiaru - nawierzchnia chodnika: należy zastosować kostkę 6, cegła szara.
- 2) Pozycja nr 5 przedmiaru - nawierzchnia parkingu: należy zastosować kostkę 8 beton szara.
- 3) Pozycja nr 5 przedmiaru - nawierzchnia ścieku: należy zastosować kostkę 8 cegła szara.

Treść zapytania nr 6:

Jakie jest zużycie betonu (m³) dla ław betonowych pod krawężniki i obrzeża na 1mb. Proszę o podanie ewentualnych przekrojów.

Odpowiedź:

- 1) Pod krawężniki przewiduje się zużycie 0,082 m³/mb,
- 2) Obrzeże – zgodnie z przedmiarem, na podsypce piaskowej (pozycja nr 8 przedmiaru)

Szczegóły konstrukcyjne przedstawiają: **załącznik nr 1** (krawężnik) oraz **załącznik nr 2** (obrzeże).

Treść zapytania nr 7:

Proszę o podanie danych technicznych słupów dla lamp fotowoltaicznych. (opis techniczny, karta katalogowa).

Odpowiedź:

Szczegółowe informacje dotyczące lamp fotowoltaicznych przedstawia **załącznik nr 4** – specyfikacja lampy fotowoltaicznej.

Treść zapytania nr 8:

Proszę o udostępnienie planu sytuacyjnego z zaznaczonymi powierzchniami utwardzeń.

Odpowiedź:

Powierzchnie utwardzeń zostały zaznaczone na **załączniku nr 3**.

Treść zapytania nr 9:

Proszę o udostępnienie przekrojów konstrukcyjnych lub wyjaśnienie jaka konstrukcja ma obowiązywać pod chodniki, a jaka pod miejsca parkingowe.

Odpowiedź:

Informacje dotyczące konstrukcji pod chodniki zawarte są w poz. 4 i 6 przedmiaru.

Informacje dotyczące konstrukcji pod parking zawarte są w poz. 3 i 5 przedmiaru.

Treść zapytania nr 10:

Pozycja 1 przedmiaru zawiera ręczną rozbiórkę nawierzchni. Proszę o wskazanie rodzaju powierzchni (trylinka, kostka brukowa)?

Odpowiedź:

Odpowiedź udzielona przy zapytaniu nr 2.

Treść zapytania nr 11:

Na załączniku 2 c - PZT zaznaczone zostały istniejące obiekty do wyburzenia. Czy one również wchodzi w zakres objęty przedmiotowym postępowaniem?

Odpowiedź:

Zaznaczone obiekty do wyburzenia nie wchodzi w zakres objęty przedmiotem zamówienia.

Treść zapytania nr 12:

Proszę o doprecyzowanie parametrów zewnętrznych lamp fotowoltaicznych, w szczególności poprzez wskazanie:

- 1) rodzaju, ilości i pojemności akumulatorów
- 2) mocy oświetleniowej
- 3) wysokości słupa

Odpowiedź:

Szczegółowe informacje dotyczące lamp fotowoltaicznych przedstawia **załącznik nr 4** – specyfikacja lampy fotowoltaicznej.

- II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W § 13 ust. 1 pkt 1) ppkt b) projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – jest:


- b) 36 miesięcy gwarancji na urządzenia i wyposażenie.

powinno być:

- b) 60 miesięcy gwarancji na wszystkie komponenty lampy solarnej.

Przesłane informacje proszę uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

W imieniu Zamawiającego



Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 szczegół konstrukcyjny krawężnika;
- 2) Załącznik nr 2 szczegół konstrukcyjny obrzeża;
- 3) Załącznik nr 3 powierzchnia utwardzeń;
- 4) Załącznik nr 4 specyfikacja lampy fotowoltaicznej;
- 5) załącznik nr 2 do SIWZ _projekt umowy_23.05.2019.