

BZ.271.2.22.2019

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaaku.

- I. Zamawiający, Gmina Czerwonaak, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej Pzp, zamieszcza treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej SIWZ, który wpłynął w ww. postępowaniu, wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przedmiar robót dla zakresów:
 - a. Budowa kanalizacji deszczowej
 - b. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

Odp. Zamawiający załącza oba przedmiary (2 pliki: przedmiar KD 31.10.2019, przedmiar teletechnika 31.10.2019)

2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegóły wykonanie muru oporowego z elementów typu L. Na planie sytuacyjnym wskazano w miejsce w którym należy wykonać wzmocnienie skarpy elementami typu L, ale niestety ani w opisie technicznym ani na przekroju normalnym E-E nie ma żadnych szczegółowych informacji o tym jakie mają mieć one wymiary, oraz w jaki sposób mają być posadowione.

Odp. Mur oporowy należy wykonać z elementów typu L o średniej wysokości 100 cm posadowionych na ławie betonowej z betonu C12/15 grubości 15 cm.

3. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o informację na temat odwodnienia liniowego na zjazdach: klasa obciążenia, szerokość korytka, rodzaj rusztu.

Odp. Należy zastosować korytka z polimerobetonu, bezspadowe długości 100 cm, wysokość 10-15 cm szerokość 11,5-13,0 cm z rusztem żeliwnym, klasa obciążenia B – ruch pieszcy, przejezdne dla samochodów osobowych.

4. W zestawieniu drzew proponowanych do użycia w ramach realizacji nasadzeń zastępczych (rekompensacyjnych) wymieniono szeroką gamę gatunków drzew, a w przedmiarze nie wskazano konkretnych gatunków, w związku z powyższym czy Zamawiający wskaże preferowane gatunki drzew do nasadzeń rekompensacyjnych czy pozostawi dobór gatunków drzew spełniających wymogi w/w zestawienia w gestii Wykonawcy?

Odp. Zamawiający jako preferowany wskazuje drzewa z gatunku klony np. acer platanoides (klon zwyczajny).

Powyższe odpowiedzi, w zakresie zmian i uszczegółowień, stanowią modyfikację SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp.

- II. Na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do 15.11.2019 r. do godz. 11:00**. W związku z powyższym Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

- 1) Zmieniona została treść rozdz. XVI ust. 1 SIWZ:

było:

„Termin składania ofert upływa **13.11.2019 r., o godz. 11:00**. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.”

zmieniono na:

„Termin składania ofert upływa **15.11.2019 r., o godz. 11:00**. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.”

- 2) Zmieniona została treść rozdz. XVIII ust. 1 SIWZ:

było:

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi **13.11.2019 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego: **Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (pokój 111).**”

zmieniono na:

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi **15.11.2019 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego: **Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (pokój 111).**”

- III. Niniejsze stanowi integralną część SIWZ.

- IV. Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Kozak

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Z up. Wójta

Joanna Kozalczyk-Chudy
SEKRETARZ GMINY

Załączniki:

1. przedmiar KD 31.10.2019;
2. przedmiar teletechnika 31.10.2019.