

BZ.271.2.30.2019

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa przystani w Owińskach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

1. Zamawiający, Gmina Czerwonak, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), zamieszcza treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej SIWZ, który wpłynął w ww. postępowaniu, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy dopuszczacie Państwo pomosty o szerokości 2,4 m ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania pomostów o szerokości 2,4 m. Pomost należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ oraz decyzją udzielającą pozwolenia wodno-prawnego;

Pytanie nr 2

Czy wymagacie Państwo, by pomosty posiadały Świadczenie Uznania Polskiego Rejestru Statków o dopuszczeniu pomostów do budowy przystani jachtowych, marin, kąpielisk wodnych?

Odpowiedź:

Pomost nie wymaga Świadczenia Uznania Polskiego Rejestru Statków.

2. Niniejsze stanowi integralną część SIWZ.
3. Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z up. Wójta

Paweł Głóser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Sprawę prowadzi:
Magdalena Kozak
Główny specjalista ds. zamówień publicznych