

Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Lp.	Trasa	wykop ręczny+przecisk	długość kabla NAYY-J 4x35mm ²	długość przewodu YDY 3x2,5mm ²	rura ochronna HDPE 75mm	rura ochronna HDPE 110	szafka oświetleniowa SO	słup LESI 5m z fundamentem FB-80	wysięgnik 1-ramienny	oprawa LED 36 W	tabliczka bezpiecznikowa IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	końcówki kablowe 35mm ²	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
		m	m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	szt	m
Owińska * park zasilanie															
1	ZKP - SO	61	65			21	1					8	61	8	70
Owińska * park - oświetlenie															
2	SO - I/1	20	24	5				1	1	1	1	3	20	8	29
3	I/1 - I/2	21	25	5				1	1	1	1	4	21	8	30
4	I/2 - I/3	20	24	5				1	1	1	1	3	20	8	29
5	I/3 - I/4	21	25	5				1	1	1	1	4	21	8	30
6	I/4 - I/5	23	27	5		4		1	1	1	1	4	23	8	32
7	I/5 - I/6	24	28	5		6		1	1	1	1	4	24	8	33
8	I/6 - I/7	22	26	5		5		1	1	1	1	4	22	8	31
9	I/7 - I/8	21	25	5		7		1	1	1	1	4	21	8	30
10	I/8 - I/9	22	26	5				1	1	1	1	4	22	8	31
11	SO - kładka	54	58			12						7	54	8	63
suma :		309	353	45	0	55	1	9	9	9	9	46	309	88	408