



LEGENDA:	
2.17	numer pomieszczenia
Qch=1,8 kW	zapotrzebowanie pomieszczenia na chłód
FWF02	typ klimatyzatora firmy DAIKIN
-----	instalacja chłodzenia

Wszystkie klimatyzatory należy wyposażyć w pompkę skroplin

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA P-POŻ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO ODPowiedNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

ZADANIE PROJEKTOWE		Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Czerwonaku z infrastrukturą zewnętrzną, w ramach zadania inwestycyjnego: "Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - gmina Czerwonak" - ETAP III	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		DWORZEC KOLEJOWY Czerwonak ul. Gdynska dz. nr 2/4, obręb Czerwonak	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAN, UL. DABRÓWKI 2,b'/4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Ryszard Kaźmierczak upr. nr 7131/169/P/2002 uprawniony bez ograniczeń do projektowania w zakresie instalacji sanitarnych	
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PW05/16 uprawniony bez ograniczeń do projektowania w zakresie instalacji sanitarnych	
TREŚĆ RYSUNKU		RZUT PARTERU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI INSTALACJA CHŁODZENIA	
BRANŻA	sanitarna	STADIUM	proj. budowlany
INDEX	0456	DATA	03.2018
SKALA	1:50	STRONA	___