

Czerwonak , dnia 09.04.2019 r.

WKŚ.7021.1.19.2019

KS ELEKTRO  
Andrzej Kuroczycki Saniutycz  
ul. Zielna 6A  
62 – 200 Gniezno

Warunki przyłączenia  
do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego

- A. Charakter i lokalizacja obiektu.  
**Oświetlenie drogowe w m. Bolechowo-Osiedle ul. Owocowa od ul. Ogrodowej do ul. Granicznej i ul. Warzywna od ul. Owocowej do ul. Sadowej**
- B. Moc przyłączeniowa  
**P = 0,4 kW**
- C. Miejsce przyłączenia
- **Istniejący słup oświetleniowy nr 8/3 zlokalizowany przy ul. Granicznej w Bolechowie-Osiedlu**
- D. Dane do przyłączenia obiektu do sieci
- **przystosować istniejące urządzenia do wzrostu mocy i aktualnych potrzeb**
  - **zabezpieczenie w szafce oświetleniowej SO przedlicznikowe – 3x16A**
  - **zabezpieczenie w szafce oświetleniowej SO obwodu wyjściowego - 3x10A**
  - **z istniejącego słupa oświetleniowego nr 8/3 stanowiącego własność Gminy Czerwonak wyprowadzić zasilanie kablem typu NAYY-J 4x35mm<sup>2</sup> w kierunku ul. Owocowej w Bolechowie-Osiedlu zasilając projektowane oświetlenie drogi**
  - **w przypadku wzrostu mocy powyżej wynikającego z umowy, wystąpić do ENEA Operator o jej zwiększenie**
  - **zaprojektować słupy oświetlenia drogowego i oprawy LED z autonomiczną redukcją mocy w porze nocnej**
  - **układ pomiarowy pozostaje bez zmian**
  - **instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty**
- E. Data ważności warunków przyłączenia  
**2 lata od daty ich doręczenia**

otrzymują:

1. Adresat
2. WKŚ – a/a

Sprawę prowadzi:

Waldemar Marciniak tel. 61-65-44-271

Za zgodność  
z oryginałem

mgr inż. Andrzej Kuroczycki Saniutycz  
upr. do projekt., nadz. i kier. rob. elektr.  
bez ograniczeń  
WKP/0131/P00E/06, WKP/0291/OWOE/04  
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno

Z-ca Kierownika ds. Dróg  
Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska  
Ryszard Kreker