



1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić rzędne proj. i istn. ubrojenia podziemnego oraz wykonać próbne przekopy.
2. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych w zbliżeniach z istn. i proj. ubrojeniem, w tym min. z przewodami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi. Istniejące ubrojenie należy zabezpieczyć, w razie konieczności odsunąć na czas wykonywanych robót ziemnych i montażowych.
3. Bez względu na rodzaj zapewnić min. przykrycie zgodnie z profilami podłożnymi. W przypadku niezapewnienia minimalnego przykrycia gruntem kanalizacji deszczowej należy stosować ocieplenie z otulinę pufków styropianowych o gr. min. 3mm.
4. Rzędne wzdłuż studni proj. należy dostawać do rzędnych projektowanego terenu.
5. Pracę prowadzić metodą wykopu otwartego.

Investor:		Gmina Czerwonak ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak	
Projektujący:		Biuro Inżynierskie DUKT Wojciech Andrzejak ul. Poznańska 38, 62-070 Dopiewo	
Temat: Budowa ulicy Okrężnej i Fabrycznej w Kicinie, gm. Czerwonak			
Skala: 1:100/100	Rysunek: Profil sieci kanalizacji deszczowej		Nr rys: IS02
Data: 03.2018	Studium: Projekt budowlany - branża sanitarna		
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Branża:	
Główny projektant	mgr inż. Paweł Borowiak	Drogowa	WKP/0289/POOD/12
Sprawdzający	mgr inż. Marek Macedulski	Drogowa	WKP/0077/POOD/14
Projektant	mgr inż. Jacek Sikora	Sanitarna	WKP/0156/POOS/03
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Bartkowiak	Sanitarna	WKP/0156/POOS/03
Projektant	mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz	Elektryczna	WKP/0131/POOE/06
Sprawdzający	mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz	Elektryczna	45/80/PW
Opracowujący	mgr inż. Wojciech Andrzejak		