



- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić rzędne proj. i istn. uzbrojenia podziemnego oraz wykonać próbne przekopy.
  2. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych w zbliżeniach z istn. i proj. uzbrojeniem, w tym min. z przewodami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć, w razie konieczności odsunąć na czas wykonywanych robót ziemnych i montażowych.
  3. Bezwzględnie należy zapewnić min. przykrycie zgodnie z profilami podłożnymi. W przypadku niezapewnienia minimalnego przykrycia gruntem kanalizacji deszczowej należy stosować ocieplenie z otulin łupków styropianowych o gr. min. 3mm.
  4. Rzędne wjazdów studni proj. należy dostawać do rzędnych projektowanego terenu.
  5. Prace prowadzić metodą wykopu otwartego.

<b>Inwestor:</b>				
Gmina Czerwonak ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak				
<b>Projektujący:</b>				
Biuro Inżynierskie DUKT Wojciech Andrzejak ul. Poznańska 38, 62-070 Dopiewo				
<b>Temat:</b>				
Budowa ulicy Okrężnej i Fabrycznej w Kicinie, gm. Czerwonak				
<b>Skala:</b> 1:100/100	<b>Rysunek:</b> Profil sieci kanalizacji deszczowej - podłączenie wpustów ulicznych cz.1.			<b>Nr rys:</b>  IS03
<b>Data:</b> 03.2018	<b>Studium:</b> Projekt budowlany			
<b>Funkcja:</b>	<b>Imię i Nazwisko:</b>	<b>Branża:</b>	<b>Nr uprawnień:</b>	<b>Podpis:</b>
Główny projektant	mgr inż. Paweł Borowiak	Drogowa	WKP/0289/POOD/12	
Sprawdzający	mgr inż. Marek Macedulski	Drogowa	WKP/0077/POOD/14	
Projektant	mgr inż. Jacek Sikora	Sanitarna	WKP/0156/POOS/03	
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Bartkowiak	Sanitarna	WKP/0156/POOS/03	
Projektant	mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz	Elektryczna	WKP/0131/POOE/06	
Sprawdzający	mgr inż. Bohdan Kuroczycki-Saniutycz	Elektryczna	45/80/PW	
Opracowujący	mgr inż. Wojciech Andrzejak			