

Protokół nr 7/2021  
posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska,  
które odbyło się 20 września 2021 r.

W posiedzeniu udział wzięło 7 członków komisji, a także Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser, Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Tomasz Sikora, Kierownik działu Eksploatacji i Wykonawstwa Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Marcin Balcerek oraz mieszkańiec gminy p. [REDACTED].

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji, które odbyło się 23 sierpnia 2021 r.
3. Stan sieci wodociągowej, stacji uzdatniania i ujęć wody oraz nowe ujęcie wody w Klinach lub Mielnie. Wizyta na stacjach uzdatniania wody w Promnicach, Owińskach oraz w Kicinie.
4. Materiały sesyjne.
5. Korespondencja bieżąca.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonał Przewodniczący komisji Grzegorz Parszuto.

Ad.2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji, które odbyło się 23 sierpnia 2021 r.

Komisja przyjęła protokół z sierpniowego posiedzenia.

Ad.3. Stan sieci wodociągowej, stacji uzdatniania i ujęć wody oraz nowe ujęcie wody w Klinach lub Mielnie. Wizyta na stacjach uzdatniania wody w Promnicach, Owińskach oraz w Kicinie.

Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Tomasz Sikora oraz kierownik działu Eksploatacji i Wykonawstwa Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Marcin Balcerek przedstawili komisji stan sieci wodociągowej, stacji uzdatniania i ujęć wody, a także plany inwestycyjne Spółki:

- GPW w większości działa na dzierżawionej sieci (90% należy do Gminy, 10% do Spółki);
- Spółka działa zgodnie z planem finansowo-rzeczowym na lata 2020-2024 do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego;
- najpilniejszą inwestycją jest wymiana 2,5 km wodociągu w Bolechowie-Osiedlu – ten odcinek jest najbardziej awaryjny (45% wszystkich awarii ma miejsce w Bolechowie-Osiedlu); szacowany koszt to 1 125 000,00 zł;
- wymienić należy także wodociągi azbestowe, które znajdują się w Owińskach – tego zadania nie ma w Wieloletnim Planie; szacunkowo jest to kilka kilometrów rur, obecnie trwa

inwentaryzacja instalacji; rury nie szkodzą mieszkańcom, jednak będzie problem z ich utylizacją;

- rocznie na terenie gminy występuje ok. 50 awarii wodociągów;
- pod koniec 2020 r. została uruchomiona stacja uzdatniania wody w Promnicach, w następnej kolejności w planach jest uruchomienie stacji w Annowie oraz modernizacja stacji w Czerwonaku na ul. Okrężnej oraz w Kicinie;
- w najbliższych latach wśród najważniejszych inwestycji w sieci wodociągowe znajdują się budowa magistrali wodociągowej w ul. Trakt w Klinach oraz budowa nowych sieci wodociągowych w oparciu o zapotrzebowanie związane z pojawiającymi się nowymi budynkami mieszkalnymi;
- GPW na wszystkie inwestycje stara się pozyskiwać środki zewnętrzne;
- zła jakość wody w Promnicach jest związana z faktem, że przez wiele lat rurami płynęła woda nieuzdatniona, która miała w sobie duże ilości manganu, który osadził się w rurach; osad trafia do kranów, kiedy na sieci występują zakłócenia np. awarie; Spółka regularnie płucze wodociągi w sposób tradycyjny i ma w planach wykonanie płukania hydraulicznego;
- na terenie gminy znajdują się 74 niesprawne hydranty i 581 czynnych;
- Spółka w najbliższym czasie musi zakupić i zainstalować nowe przepływomierze oraz wodomierze z odczytem zdalnym;
- GPW walczy z procederem nielegalnego pobierania wody, przez który straty dla Spółki mogą wynosić nawet ok. 300 000,00 zł netto na rok;
- od niedawna GPW na stacjach uzdatniania wody stosuje nowy system chlorowania wody; jest to system automatyczny, który pozwala utrzymywać równe stężenie chloru;
- w Spółce jest zatrudnionych dwóch konserwatorów.

Wizyta na stacjach uzdatniania wody w Promnicach, Owińskich oraz w Kicinie odbyła się we wtorek (21.09.2021 r.), w której udział wzięli również członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

#### Ad.4. Materiały sesyjne.

Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbędzie się 23 września 2021 r.

#### Ad.5. Korespondencja bieżąca.

Komisja zapoznała się z odpowiedzią Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wykonania chodnika od ul. Lipowej do przystanku autobusowego w Koziegłowach i dalej do stacji benzynowej oraz podłączeniem do kanału deszczowego dodatkowego odwodnienia dolnej części ul. Lipowej.

#### Ad.6. Wolne głosy i wnioski.

Pan [REDAKTOWANE] ponownie poprosił o pomoc w sprawie zalewania jego działki przez sąsiada oraz poinformował o wizycie radnego Jaromira Korty.

Radny Jaromir Korta opowiedział o przebiegu wizyty u p. [REDAKTOWANE] oraz jego sąsiada. Poinformował, że zapoznał mieszkańca z procedurą przycięcia drzew należących do sąsiada, który nie chce wykonać tych prac. Przypomniał, że na omawianym terenie nie ma zbiorników wody, a cała sprawa dot. zasad dobrosąsiedzkich oraz nieporozumień między sąsiadami, do rozpatrzenia których właściwy jest sąd.

Wiceprzewodniczący Rady Roman Król przekazał, że na zebraniu z mieszkańcami Sołectwa Bolechówko został poproszony o napisanie pisma do WZDW oraz policji w sprawie skrzyżowania ul. Piotrowskiego z ul. Bydgoską w Owińskach, jego bezpieczeństwa i braku sygnalizacji świetlnej.

Radna Hanna Kościelska zgłosiła uszkodzony znak na wysepce przy pływalni w Koziegłowach.

Członkowie komisji poruszyli temat:

- wraków samochodów pozostawionych w różnych punktach na terenie gminy;
- prowadzenia komisju samochodowego na parkingu dworca PKP w Czerwonaku – wiele pojazdów stoi na parkingu przez długi czas oraz rozważali zmianę regulaminów parkingów, aby nie dopuszczać do takich sytuacji.

#### Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji Grzegorz Parszuto zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący  
Komisji Bezpieczeństwa, Porządku  
Publicznego i Ochrony Środowiska

Grzegorz Parszuto