

Wójt Gminy Czerwonak
ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak

WOŚ.6220.3.2025

O B W I E S Z C Z E N I E **WÓJTA GMINY CZERWONAK**

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572), oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2024.1112 ze zm.) Wójt Gminy Czerwonak

zawiadamia

strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie nowej hali na terenie istniejącego zakładu na dz. nr 516 obr. Bolechowo-Osiedle, gm. Czerwonak”.
Wnioskodawca: El-Cab sp. z o.o. ul. Obornicka 37, 62-005 Bolechowo-Osiedle

W związku z tym informuję, że **w terminie 7 dni od daty dostarczenia nin. zawiadomienia** strony mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów.

W zebranych dokumentach znajdują się m.in. ostatnie opinie organów biorących udział w postępowaniu: Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu (opinia nr PZ.ZZŚ.4901.91.2025.MS.1 z dnia 04.03.2025 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (postanowienie opiniujące nr WOO-IV.4220.318.2025.DG.2 z dnia 03.04.2025 r.), Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (opinia nr NS.9022.340.2025 z dnia 12.03.2025 r.). Organy odstąpiły od obowiązku sporządzenia raportu i oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska określił następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Niezanieczyszczone masy ziemne i glebę powstające na etapie budowy przedsięwzięcia w pierwszej kolejności zagospodarować na terenie przedsięwzięcia.
2. Pomieszczenia na terenie zakładu ogrzewać w sposób niepowodujący emisji substancji do powietrza.
3. W ramach rozbudowy zakładu nie zwiększać mocy produkcyjnych, zużycia surowców i materiałów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz nie zwiększać liczby automatów wykorzystywanych do znakowania kabli oraz stanowisk do lutowania.
4. Powietrze znad automatów do znakowania kabli, które zostaną przeniesione do nowej hali odprowadzać za pośrednictwem centrali wentylacyjnej do atmosfery emitorem z wylotem zlokalizowanym na wysokości min. 6,5 m n.p.t.
5. Na terenie nowej hali zamontować nie więcej niż:
 - 4 czerpnie wentylacji o poziomie mocy akustycznej do 82,6 dB,
 - 3 urządzenia wentylacyjne o poziomie mocy akustycznej do 43 dB,
 - 3 nagrzewnice o poziomie mocy akustycznej do 82,6 dB.

6. Nowe źródła hałasu eksploatować wyłącznie w porze dnia tj. w godzinach tj.: 6:00 do 22:00.

Zawiadomienie uważa się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia, który przypada **na dzień 9 kwietnia 2025 r.**

Otrzymują:

1. Strony postępowania, zgodnie z art. 49 KPA
2. a/a WOŚ

Sprawę prowadzi:

Julita Sydow, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
tel. 61-65-44-263

Z up. Wójta
Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA