

BZ.271.2.16.2019

**Wykonawcy  
zainteresowani postępowaniem**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonak**”.

- I. W związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej SIWZ w niniejszym postępowaniu, działając na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1603 i poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 730), dalej Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące zapytanie:

**Treść zapytania nr 1:**

W części I - Budowa oświetlenia drogowego w Owińskach ul. Tartakowa, Stawowa i Szuwarowa wraz ze ścieżką do ul. Kolejowej w projekcie są ujęte słupy aluminiowe natomiast w przedmiarze słupy stalowe (Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup stalowy ocynkowany h=7m). Rozumiem, że przy wycenie wybrać słupy aluminiowe?

**Odpowiedź:**

W przedmiotowej pozycji przedmiaru robót jest błąd. W wycenie należy uwzględnić słupy aluminiowe.

- II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**W przedmiarze robót dla części I jest:**

Poz. 1.11 KNNR 5 1001-0201 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup stalowy ocynkowany h= 7m obmiar = 32 szt.

**Powinno być:**

Poz. 1.11 KNNR 5 1001-0201 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup aluminiowy h= 7m obmiar = 32 szt.

**W przedmiarze robót dla części IV jest:**

Poz. 1.10 KNNR 5/1001/2 (1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup stalowy ocynkowany h= 6m 4 szt.

**Powinno być:**

Poz. 1.10 KNNR 5/1001/2 (1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup aluminiowy h= 6m 4 szt.

- III. Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

**Termin składania ofert do dnia 03.07.2018 r. do godz. 11:00.**

**Otwarcie ofert nastąpi 03.07.2018 r. o godz. 11:30.**

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert oraz zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

**Przesłane informacje proszę uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.**

W imieniu Zamawiającego

  
**Zup. Wójta**  
**Paweł Glaser**  
**PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA**