

CZ. II

UWAGI

UWAGI

1. Instalację oświetlenia wykładać w standardowy sposób, przewodami typu YDYp 3,4x1,5mm<sup>2</sup> układanymi w tynku oraz nadstropem podwieszonym z osprzętem p/t nieuszczelnionym. p/t nieuszczelnionym.
2. W pom. łazienek, umywalni, w pom. łazienek, umywalni nadstropem podwieszonym stosować osprzęt szczelny, nadstropem podwieszonym stosować osprzęt szczelny.
- Nad stropem podwieszonym nadstropem podwieszonym układać w rurkach RL. Łączniki instalować na wys. 1,0m.

Zestawienie powierzchni			
Numer	Nazwa	Posadzka	Powierzchnia:
201	KL.SCHODOWA	MAŁOWANIE	10,36m <sup>2</sup>
202	ANEKS SOCJALNY	PŁ. GRESOWE	3,85m <sup>2</sup>
203	POM.BIUROWE 03	WYKŁADZINA OBIEKTOWA	12,95m <sup>2</sup>
204	POM.BIUROWE 04	WYKŁADZINA OBIEKTOWA	13,07m <sup>2</sup>
			40,23m <sup>2</sup>

LEGENDA OPRAW

- A SPECTRA OPRAWA NASTROPOWA RAS 4X24 PDH PAR IP20 (100W)
- E2 OPRAWA AWARYJNA LOVATO PR. CIEMNA 2H OP OPEN IP20 (6,8W)
- E3 OPRAWA KIERUNKOWA infinity LED SE 2H IP20 (6W)
- K SPECTRA OPRAWA WPUSZCZANA PROFILITE 1 1X80w OPAL IP20 (80W)

- łącznik instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy p/t IP20 16A/230V

TL2/... Numer tablicy/ numer obwodu

- łącznik instalacyjny 1-biegunowy zwirny "światło" p/t IP20 16A/230V

ZADANIE PROJEKTOWE

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Czerwonaku z infrastrukturą zewnętrzną, w ramach zadania inwestycyjnego: "Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - gmina Czerwonak"

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

DWORZEC KOLEJOWY  
Czerwonak ul. Gdynska  
dz. nr 2/4, obręb Czerwonak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

**MSA** MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI  
61-501 POZNAN, UL. DĄBRÓWKI 2, b' /4  
TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

WYDANE

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Hanna Kowalewska

upr. nr 302/84/Pw  
ups. - uprawniony do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierijnej w zakresie instalacji elektrycznych

DATA I PODPIS  
02.2018

OPRACOWAŁ Anna Nowak

SPRAWDZIŁ inż. Jacek Lampe

upr. nr 366/73/Pm  
ups. - uprawniony do projektowania w specjalności w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych

RYSUNEK NR

INSTALACJA OŚWIETLENIA - RZUT PODDASZA

E-08

BRANŻA instal. elektryczne STADIUM proj. wykonawczy INDEX 04.02 DATA 02.2018 SKALA 1:50

STRONA