

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Płock, dnia 14 grudnia 2018 roku

Nasz znak: TRNN.5117.371.2018

Gmina Czerwonak
Ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak
Adres korespondencyjny:
Biuro Inżynierskie DUKT
Wojciech Andrzejak
Ul. Poznańska 38
62-070 Dopiewo

Dotyczy: projektu linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego oraz ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 w miejscu skrzyżowania z rurociągami naftowymi i linią światłowodową PERN S.A. w m. Miękowo gm. Czerwonak.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2018r informujemy, że uzgadniamy powyższy projekt przy zachowaniu następujących warunków:

1. Roboty w strefie bezpieczeństwa rurociągów naftowych (w odległości do 10 m od osi rurociągu) oraz w sąsiedztwie linii światłowodowej wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w obecności służb eksploatacyjnych PERN S.A. wyznaczonych przez Kierownika Działu Zachodniego – Pan Jędrzej Komolka tel. 61 8146421 lub kom. 519015258.
2. Kabel oświetleniowy ułożyć w rurze ochronnej z zachowaniem odległości pionowej min. 0,80 m od każdego z rurociągów.
3. Przed przystąpieniem do robót ustalić w obecności przedstawiciela PERN głębokość ułożenia infrastruktury PERN poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
4. Termin rozpoczęcia prac oraz technologię wykonania uzgodnić telefonicznie min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
5. Poszczególne etapy realizacji robót, w tym wejście w teren oraz zakończenie robót (z potwierdzeniem zgodności ich wykonania z niniejszymi ustaleniami) udokumentować w notatkach służbowych.
6. Inwentaryzację geodezyjną dla miejsc kolizji dostarczyć do naszego przedsiębiorstwa.

Ponadto informujemy, że prowadzenie prac przy użyciu sprzętu ciężkiego w bezpośrednim sąsiedztwie rurociągów naftowych niezgodnie z warunkami może być przyczyną awarii stwarzającej zagrożenie pożarowe, wybuchowe oraz skażenie środowiska.

Warunki niniejszego uzgodnienia ważne są na okres 3 lat.

Przedmiotową sprawę prowadzi Zespół Administracji Nieruchomościami IR- tel. 24 2662667 lub 2662668.

Załączniki:

- mapa sytuacyjna
- profile kolizji

Do wiadomości:

1. ERZ
2. TRNN a/a IK

Dyrektor Planu Technicznego
Maciej Brues

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wodejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069559 NIP: 774 - 00 - 03 - 097. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 235 977 500 zł