

CzerwonaK, dnia 05.02.2019 r.

WKŚ.7021.1.7.2019

Buro Inżynierskie DUKT
Wojciech Andrzejak
ul. Poznańska 38
62 – 070 Dopiewo

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska opiniuje pozytywnie zakres budowy oświetlenia drogowego ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196 na odcinku od ul. Na Skarpie do ul. Kolejowej w m. Miękowo w miejscu przedstawionym na dołączonej mapie zasadniczej z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
2. Zaprojektować oprawy LED-owe firmy Schreder, Siteco, Thorn , Philips lub równoważne z modułem autonomicznej redukcji mocy w porze nocnej. Słupy stalowe ocynkowane firmy Elmonter lub aluminiowe firmy Rosa.
3. Gmina CzerwonaK podtrzymuje ważność warunków technicznych WD.7021.16.11.2015 z dnia 26.03.2015 roku dla potrzeb budowy przedmiotowej ścieżki rowerowej.
4. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego wymieniając uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny być wymienione na nowe. Pobocze powinno być odpowiednio zagęszczone i wyprofilowane. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w obrębie jezdni wynosi 1,00 a pobocza wynosi 0,98.
5. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
6. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
7. Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy o zamiarze prowadzenia robót w pasie drogowym wraz z zatwierdzonym projektem zabezpieczenia robót i organizacji ruchu.



Paweł Glaser
DRUGI ZASTĘPCA WÓJTA

otrzymują:

1. Adresat
2. WKŚ – a/a

Sprawę prowadzi: Waldemar Marciniak
Tel. 61 65 44 271