

Poznań, 2018-12-12

Numer pisma: DW/IBM/361/69451/2018

Numery spraw: IBM/80-9-1/1247/2018

**Biuro Inżynierskie Dukt Wojciech
Andrzejak
Poznańska 38
62-070 Dopiewo**

**Dotyczy: Zaopiniowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 196 obejmującej budowę
ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku od Czerwonaka do Miękowa,
gm. Czerwonk z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.**

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie po zapoznaniu się z przedłożoną mapą przekazujemy następujące informacje:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET SA - Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia kanalizacyjnego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET SA (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
4. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie istniejącego uzbrojenia kanalizacyjnego nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla kanalizacji - 1,2m i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET SA przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.
5. Trasę projektowanego uzbrojenia należy uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Załącznik:
plan zagospodarowania - fragment

Otrzymują:

**Gmina Czerwonak
Źródlana 39
62-004 Czerwonak**

ME

AQUANET
BIURO ROZWOJU MIAJĄTKU
Ewelina
Starszy Specjalista ds. Urządzania
Dokumentacji Projektowej

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl